



FICHE D'ACTION SECURITE

ORGANISATION EVACUATION

AGORA / AUDITORIUM

Ce document est à destination des organisateurs de spectacle ou de manifestation au sein de l'auditorium

Préambule

L'AGORA est un ERP de catégorie 2 de type L R S

1/ Composition de l'équipe de sécurité

Spectacle de grande ampleur avec des décors

- 1 SSIAP
- Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées qui peuvent toutes les deux être employées à d'autres tâches.

Pour un spectacle sans décor, une conférence,....

- Un agent de sécurité incendie et deux personnes désignées.

2/ Organisation de la sécurité

Avant après le spectacle

Le SSIAP ou l'agent de sécurité mettent en œuvre la procédure de contrôle jointe

Pendant le spectacle

L'auditorium dispose de trois issues de secours, en bas, au milieu, en haut.

Lors d'un spectacle, les personnes désignées doivent être formées aux consignes, connaître la disposition des lieux.

Sous l'autorité du SSIAP sous l'autorité du SIAP ou de l'agent de sécurité, elles doivent :


- Assurer le guidage des personnes vers les issues de secours
- Assurer la prise en charge et l'évacuation des personnes à mobilité réduite,

selon l'affectation suivante (voir plan ci-dessous):

- Pour la sortie du bas, les rangs A à F
- Pour la sortie du milieu, les rangs G à K
- Pour la sortie du haut, les rangs L à Q.

A la sortie du dernier spectateur, la personne identifiée pour une issue de secours prend le rôle de serre-fil pour guider les spectateurs jusqu'au point de regroupement sur le parking.

La sécurité des artistes ou intervenants est assurée par le responsable du spectacle qui aura pris connaissance des plans d'intervention et de la disposition des lieux avant le début du spectacle.



**PROCEDURE DE CONTROLE DU DISPOSITIF DE SECURITE,
PREALABLEMENT A UNE MANIFESTATION DANS L'AUDITORIUM DE L'AGORA
Indice 1**

Nom de la manifestation :

Date et heure de la manifestation :

Nombre de personnes attendues :

Nom du SSIAP :

Extérieurs :

Contrôle de la présence du dispositif anti voiture bélier

Contrôle du parking

Contrôle du déverrouillage de l'ascenseur extérieur

Contrôle de la fermeture de la grille sous le porche

Contrôle des cheminements de secours :

Auditorium niveau haut :

Contrôle du fonctionnement de l'ascenseur

Contrôle du fonctionnement de l'ouverture antipanique des portes de secours

Contrôle de l'absence d'obstacles sur le cheminement R+1

Contrôle du déverrouillage du portillon d'accès à la route

Contrôle du déverrouillage des portes des locaux techniques et des accès extérieurs à l'auditorium

Contrôle de la fermeture des portes des locaux techniques des coursives

Contrôle du verrouillage des portillons d'accès aux coursives

Vérification du bon fonctionnement de BAES

Contrôle de la présence des extincteurs

Auditorium niveau intermédiaire :

Contrôle du fonctionnement de l'ascenseur

Contrôle du fonctionnement de l'ouverture antipanique des portes de secours accès hall

Contrôle de l'absence d'obstacle sur le cheminement

Vérification du bon fonctionnement de BAES

Contrôle de la présence des extincteurs

Auditorium niveau bas :

Contrôle du fonctionnement de l'ascenseur

Contrôle du fonctionnement de l'ouverture antipanique de la porte de secours accès hall

Contrôle de l'absence d'obstacle sur le cheminement

Vérification du bon fonctionnement de BAES

Déverrouillage des portes de secours du hall

Vérification de l'absence d'obstacle sur les cheminements secours venant côté école de musique et de l'auditorium

Vérification de l'activation du système d'alarme incendie dans la loge

Vérification de la fermeture des portes d'accès à l'école de musique, de la médiathèque

Vérification de la fermeture des portes d'accès à l'espace associatif en bas de l'escalier

Contrôle de la présence des extincteurs

Contrôle de l'état des RIA

Contrôle du bon fonctionnement de l'antipanique accès extérieur depuis la scène

Dans l'ensemble de la zone, vérification de l'absence de colis suspect

En fin de manifestation

Condamner l'ascenseur extérieur
Verrouiller les portes de secours du hall
Faire le tour de l'ensemble des portes pour s'assurer de leur fermeture

Nom de la personne ayant réalisé le contrôle :

Date du contrôle :

Signature :